

Приложение к договору №40102-17 - 00402888-1
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
ПАО «Кубаньэнерго».

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Кубаньэнерго».

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

№ 11-03/2359-17-вд

«14» сентября 2017 год.

Заявитель: Лопякова Ирэна Владимировна, действующая как законный представитель от имени своей несовершеннолетней дочери Лопяковой Златы Владимировны 04.01.2012 года рождения (свидетельство о рождении IV-АГ №675544).

Заявка № 33-01-02-0102-17-01726628 от 15.08.2017

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: земельный участок для садоводства и дачного хозяйства.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: земельный участок для садоводства и дачного хозяйства по адресу: 353412, Краснодарский край, г. Анапа, п. Варваровка, ул., Десантная, д. 4а прим: кадастровый номер 23:37:1006000:394.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя: 15 кВт, в том числе существующая мощность 0 кВт.

4. Категория надежности: III-15 кВт.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,38 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя (в соответствии с заявкой): 2018 год.

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): опора, устанавливаемая на границе земельного участка заявителя, проектируемого участка ВЛ-0,4кВ, от проектируемой КТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-10кВ «С-5». (15 кВт).

8. Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Сукко.

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет (до границы объекта Заявителя):

10.1. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя величины разрешенной к использованию мощности.

10.2. Проектируемую КТП-10/0,4 кВ подключить к ВЛ-10 кВ «С-5», для чего осуществить строительство ВЛ-10 кВ проводом сечением до 70 мм² (длина=0,62 км) от опоры № 151 ВЛ-10 кВ «С-5» до места установки проектируемой КТП-10/0,4 кВ.

10.3. Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с

11-03/2359-17-вд